

Especificaciones Técnicas

40/2023

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Revisión, limpieza, desagote y todo otro trabajo de mantenimiento necesario para el correcto funcionamiento de la red cloacal del Complejo Universitario. El oferente realizara una limpieza total antes de ejecutar el primer servicio, a fin de entregar un estado de situacion de las instalaciones de la red cloacal. Para tal fin se debera utilizar un equipo Hidro jet. Los trabajos deberan realizarse los primeros quince dias y sera el primer mantenimiento preventivo. Los trabajos incluyen el mantenimiento de cámaras de Inspección y cañerías de la red cloacal desde cada uno de los edificios hasta en Pozo de impulsión de líquidos cloacales inclusive así como las cámaras desengrasadoras de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas, según lo indicado en plano nº 01 adjunto. Se deberá realizar como mínimo una visita semanal para lo cual se llevara una planilla de control. En caso de alguna emergencia la empresa tendrá un plazo de 24 hs para responder a la misma una vez efectuada la solicitud de servicio. Ante cualquier eventualidad debera contar con un equipo desobstructor hidro-jet y con una camara video inspeccion para tener la certeza de las problematicas y de los trabajos correspondientes a realizar. Todos los materiales que se extraigan deben ser retirados del predio para lo cual el oferente deberá tener autorización de descarga en los vaciaderos de AYSA debiendo informar su número de CURT (Clave Única de Reordenamiento Territorial) Las empresas que deseen participar en la licitación deben presentar documentación que demuestre la propiedad de las maquinarias requeridas. Esta documentación debe incluir copias de los títulos de propiedad, facturas de compra, u otros documentos legales que establezcan claramente la propiedad de las maquinarias.
2	Revisión, limpieza y todo otro trabajo de mantenimiento necesario para el correcto funcionamiento de la red de zanjas para desagüe pluvial del Complejo Universitario. Los trabajos incluyen el mantenimiento de las zanjas, los pases y los sumideros de la red pluvial, según lo indicado en plano nº 02 adjunto. Se deberá realizar como mínimo una visita semanal para lo cual se llevara una planilla de control. Todos los materiales que se extraigan deben ser retirados del predio.