

Especificaciones Técnicas

2/2024

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>Reparación e instalación de un equipo de aire acondicionado Marca Electra de 3500 frigorías: Los trabajos a realizar son los siguientes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desconexión eléctrica y mecánica. • Desmontaje de unidad condensadora. • Desmontaje de unidad evaporadora. • Traslado a taller para su reparación. • Limpieza general. • Limpieza de serpentina • Limpieza de bandeja de condensado. • Limpieza de carcasa. • Limpieza interna de serpentina con refrigerante 141B y nitrógeno. • Hidrolavado de condensadora. • Cambio de motocompresor. • Armado. • Traslado del equipo. • Montaje de equipamiento. • Limpieza de cañerías de refrigerante • Conexión eléctrica y mecánica • Verificación de pérdida. • Vacío. • Carga de gas refrigerante. • Puesta en marcha y control de funcionamiento.